



Service des eaux d'Orsières
Monsieur Jean-Daniel TORNAY
Rue de la Commune 3
1937 Orsières



Entreprise N° : 33159/16758

Sion, le 10 juin 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-21509

V 1



N° d'échantillon : 25-76786

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux d'Orsières, Rue de la Commune 3, 1937 Orsières
Personne responsable : Monsieur Jean-Daniel TORNAY, Service des eaux d'Orsières, Rue de la Commune 3, 1937 Orsières

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux d'Orsières
Prélèvement du : 02.06.2025 à 09h00
Date arrivée : 02.06.2025
Effectué par : Monsieur Arnaud COPT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur : 746 - PLAN DE LA CHAUX
Lieu de prélèvement : 2 - Fontaine de Branche-d'en Bas

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0391-MOP	Magnésium	7.3 mg/L		
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	294 µS/cm		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	11.5 °F		
VS-0304-MOP	Dureté totale	16.4 °F		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	7.9		
VS-0391-MOP	Sodium	1.3 mg/L	max. 200.0 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Sulfate	52.4 mg/L	M : max. 50.0 mg/L	
VS-0389-MOP	Nitrate	0.6 mg/L	max. 40.0 mg/L	Conforme
VS-0325-MOP	Carbone organique total	non décelé	max. 2.0 mg/L	Conforme
VS-0306-MOP	Calcium	54.9 mg/L		
VS-0389-MOP	Chlorure	0.40 mg/L	M : max. 20.00 mg/L	
VS-0556-MOP	Turbidité	0.7 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme



max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Pour les paramètres analysés, l'échantillon prélevé est conforme aux exigences de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessible au public (RS 817.022.11).

Remarque:

Il s'agit d'une eau potable dont la teneur en sulfate est supérieure à la valeur d'expérience de 50 mg/L établie dans le guide des bonnes pratiques destiné aux distributeurs d'eau potable.

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 320.00 CHF (Montant HT)

Emolument à payer par : Service des eaux d'Orsières, Rue de la Commune 3, 1937 Orsières

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux d'Orsières, Monsieur Arnaud COPT, Rue de la Commune 3, 1937 Orsières

